

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R\*.1321-52 du code de la santé publique

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE *Certificate of sanitary conformity*

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé  
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

**Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :**

**PLASSON FRANCE  
Zac de l'Orme Rond  
Rue de l'Ormeteau  
77170 SERVON**

**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :**

**Prise de branchement 125x32 Ref. 49634125032**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

**15 ACC LY 224**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS.

*Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS.*

Commentaires : ACS basée sur les ACS 15 ACC LY 006, 15 ACC LY 007 et 15 ACC LY 008.

*Comments : ACS based on ACS 15 ACC LY 006, 15 ACC LY 007 and 15 ACC LY 008.*

**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :**

**Prise de branchement, selles de branchement et raccords**

**Références / References ( 14 references ) :**

Prises de branchement équipée d'un dispositif témoin étancheur - 9630

Prises de branchement avec robinet intégré - Fermeture multi-tours - Sens horaire - Carré 30 - 9540

Selles de branchement de transition PN16 - 9380

Selles de branchement de transition - Taraudage en laiton - 9380

Raccords de transition ES : 9210, 9250, 9260, 9310, 9350, 9360, 9410, 9440, 9450, 9460

**Attestation délivrée par / Certificate issued by :** Christelle AUTUGELLE Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 03 Avril 2015

Date d'expiration / Expiry date : 03 Avril 2020

Commentaires / Comments : /

