

PROCÈS VERBAL D'ESSAI

PV2025-1875

RÉFÉRENCE DU CHANTIER

Demandeur	ETS LAGRAVE	N° Dossier	-
Maître d'ouvrage	-	Maître d'œuvre	-
Chantier	CONTRÔLE MATÉRIAUX	Type d'intervention	Contrôle
Partie	N°1 (360/610)	-	-

ÉCHANTILLON	G2025-0040	Réceptionné le 14/08/2025	
SABLE	0,360 / 0,610	PROVENANCE	N°1 (360/610)
Prélevé par	le demandeur	-	


L'échantillon n'ayant pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assume pas la responsabilité de la représentativité du prélèvement.

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE

NF EN 933-1

Essai réalisé le 16/09/2025 à 07:37 par PILON Delphine, validé par PILON Delphine

Procédé	Lavage et tamisage		FM	2.44	f	0.0 %		
Tamis (mm)	0.063	0.25	0.355	0.5	0.63	1	1.4	2
% Passant	0.0	1	5	54	87	100	100	100



RESPONSABLE LABORATOIRE ET QUALITE


PILON Delphine