

PROCÈS VERBAL D'ESSAI

PV2025-1874

RÉFÉRENCE DU CHANTIER

Demandeur	ETS LAGRAVE	N° Dossier	-
Maître d'ouvrage	-	Maître d'œuvre	-
Chantier	CONTRÔLE MATÉRIAUX	Type d'intervention	Contrôle
Partie	N°0 (0/360)	-	-

ÉCHANTILLON	G2025-0039	Réceptionné le 14/08/2025	
SABLE	0 / 0,360	PROVENANCE	N°0 (0/360)
Prélevé par	le demandeur	-	


L'échantillon n'ayant pas été prélevé par notre unité technique, celle-ci n'assume pas la responsabilité de la représentativité du prélèvement.

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE

NF EN 933-1

Essai réalisé le 16/09/2025 à 07:32 par PILON Delphine, validé par PILON Delphine

Procédé	Lavage et tamisage		FM	1.59	f	0.1 %	
Tamis (mm)	0.063	0.125	0.25	0.355	0.5	1	2
% Passant	0.1	2	39	85	100	100	100



RESPONSABLE LABORATOIRE ET QUALITE


PILON Delphine