


Contrôler son robinet-clapet


512C - 518C - 912C / PP / BB / PB / BP





Contrôler son robinet-clapet

Contrôle de la mise sous pression du réseau abonné



1-Vérifier la mise sous pression du réseau abonné en ouvrant la purge aval

Contrôle de l'anti-retour du clapet

1- Fermer le robinet-clapet

2- Ouvrir la purge de contrôle amont

3- Laisser écouler l'eau emprisonnée

4- Contrôler l'absence de débit de fuite

